



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 118п-26-2023

г. Славянск-на-Кубани  
(место выдачи предписания)

«07» декабря 2023 г.

Мною, Яковлевой Анной Александровной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение специальная (коррекционная) школа  
интернат ст-цы Полтавской Краснодарского края,

ИНН 2336012942; ОГРН 1022304036039

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 78

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения  
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного  
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28:

п. 2.4.4 - учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными  
источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

п. 2.11.3 - допущено хранение уборочного инвентаря для туалета девочек в учебном корпусе совместно с  
другим инвентарем;

п. 2.4.11 - в туалете девочек на 1 этаже учебного корпуса не исправен полотенцесушитель, бумажное  
полотенце отсутствует;

п. 3.4.13 - кабинеты начальных классов оборудованы раковинами с разводкой только холодной воды  
горячее водоснабжение отсутствует;

п. п. 2.9.5, 2.4.9 - шкафчики для одежды в раздевалках у мальчиков при спортивном зале не исправны  
поломаны, с дефектами покрытия, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и  
дезинфицирующих средств; отсутствует контроль за санитарным состоянием раздевалок: в шкафах обуви  
и спортивная одежда детей навалом, забытая;

п. п. 2.8.6, 2.8.10 - в учебном классе № 18 – один потолочный светильник не имеет светорассеивающую  
конструкцию, источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии и содержат  
следы загрязнения: плафоны грязные (в в/э краске), 1 плафон разбит;

п. 2.8.7 – в спальном корпусе дежурное (ночное) освещение оборудовано не в рекреациях (коридорах), а в  
спальных комнатах;

п. 2.5.2 - в кабинете №22 (хореография) – пол (линолеум) нецелостный, щели, дефекты покрытия, что не  
допускает влажную обработку и дезинфекцию;

п.п. 2.4.7, 2.9.5 - количество шкафов в сальных комнатах не предусматривает возможность использования  
их всеми проживающими и возможность отдельного хранения вещей, в большинстве шкафов  
отсутствуют полки для отдельного хранения вещей – вещи хранятся в пакетах, либо сумках; в шкафах  
имеются посторонние предметы не принадлежащие проживающим: моющие средства в больших объемах  
средства индивидуальной защиты, краска, одеяла и др.

п. 2.4.6.2 - в цехе первичной обработки овощей смеситель на раковине для мытья рук не исправен;

п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 (п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3658-21) – в спальнях комнатах для проживания на 2  
3 этажах №№109,110,111,112,115,118,117,120,119,125, 126 (согласно техническому паспорту) оборудовано  
кроватей больше, чем проживающих детей и больше расчетного, согласно площади 4,5 кв.м. на одного

проживающего. Так, например, на 2 этаже в спальном №221 (№109 по техническому паспорту, пл. 9,5 кв.м.) фактически оборудовано 4 спальных места (две 2-х ярусные кровати), расчетное количество кроватей – 2;

п.п. 2.4.3, 2.4.8 СП 2.4.3648-20 (табл. 6.2 СанПиН 1.2.3658-21) - функциональные размеры мебели, в том числе для лежания (кровать), должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом, росту и возрасту детей. В спальнях комнатах для различных возрастных групп (7-16 лет) допущено использование двухъярусных металлических кроватей.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2):

табл. 6.6 - согласно представленного режима работы продолжительность перемен для приема пищи проживающих и учащихся в школе - интернате составила менее 20 минут, фактическая продолжительность завтрака -10 минут у учащихся 1-9 классов, обеда – 15 минут у учащихся 5-9 классов полдника – 10 минут у учащихся 1-9 классов;

табл. 5.52, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 - согласно экспертного заключения №2608/25 от 07.12.2023г Красноармейского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в КК", протокола №22352 от 22.11.2023г. при измерении уровня искусственной освещенности в помещениях школы-интернат (учебных кабинетах №№16,21, спортивном зале, кабинете ИЗО и музыки, комнате проживания №316) установлена недостаточная освещенность.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32:

п. 8.1.6 - в рационе питания детей не используется продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами, а именно не используются витаминизированные напитки промышленного выпуска;

п. 8.1.10 - отбор суточной пробы производится с нарушениями, а именно: за 28.11.2023 года не отобран 2-ой завтрак, в обед не отобран соус к оладьям из печени, на ужин соус к птице, каша молочная отобрана в объеме 75 г, вместо порции 150-200 г;

п. 8.1.2 таблица 3 приложения 9 - согласно экспертного заключения №2608/25 от 07.12.2023г Красноармейского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" за рассматриваемый период с 13.11.2023г. по 24.11.2023г в меню фактического питания имело место отклонение от примерного меню 14.11.2023г. (7 дней примерного меню), а именно: на завтрак выдавалось яблоко 100г. вместо запланированных 110г., при этом, отклонение от массы порции составляет 10%, при допустимом – 5% (ГОСТ Р 54607.2-2012). В результате суммарный объем пищи на прием составил 490г. при гигиеническом нормативе - не менее 500 г, что не соответствует требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. устранить нарушения, указанные в п.п. 2.4.4, 2.11.3, 2.4.11, 3.4.13, 2.9.5, 2.4.9, 2.8.6, 2.8.10, 2.8.7, 2.5.2, 2.4.7, 2.9.5, 2.4.6.2, 2.4.7, 2.4.3, 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 в срок до «05» ноября 2024г.;

2. устранить нарушения, указанные табл. 6.2, п. 172, табл. 6.1, табл. 6.6, 5.52, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) в срок до «05» ноября 2024г.;

3. устранить нарушения, указанные в 8.1.6, 8.1.10, 8.1.2 таблица 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 в срок до «05» ноября 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Государственное казенное общеобразовательное учреждение специальная (коррекционная) школа - интернат ст-цы Полтавской Краснодарского края ИНН 2336012942; ОГРН 1022304036039, 353800,

Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Жлобы, 78  
в лице и.о. директора ГКОУ школы-интерната ст-цы Полтавской Чаус Татьяны Алексеевны  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах по адресу: Дзержинского ул., 243,  
г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, тел./факс 4-02-04; факс 4-00-97 E-mail: sses@rambler.ru заказным  
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» ноября  
2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в  
досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления  
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном  
порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Яковлева  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» декабря 2023 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.А. Чаус  
(инициалы и фамилия)